Fyzikálno - chemický rozbor odpadovej vody

Za obdobie 1.1.2022 - 31.12.2022

Výusť: KV Šárovce **Obec: Šarovce**

Dátum odberu	Hod. odb.	Typ vz	poč	Kam	Lim Dus	Prietok [l/s]	pH [-]	Teplota [°C]	KNK 4,5 [mmol/l]	CHSK (Cr) [mg/l]	BSK5 atm [mg/l]	NL105 [mg/l]	NL-sž [mg/l]	RL 105 [mg/l]	RL 550 [mg/l]	N-NH4 [mg/l]	N-NO3 [mg/l]	N celk. [mg/l]	N-NO2 [mg/l]	Pcelk. [mg/l]	P-PO4 3- [mg/l]
Lim. hodnoty		Let. m				2,00	8,50			170	60,0	60,0				40,0					
		Let. p				0,46				135	30,0	30,0				20,0					
		Zim. m														40,0					
		Zim. p														30,0					
10.01.2022	11:00	Z1			Z2		7,17	6,0	1,9	173	12,4	52,4	50,8	932	596	1,4	69,0	73,2	0,079	8,7	7,6
08.03.2022	11:00	Z1			Z2		7,77	6,2	7,0	49,8	8,2	26,4	24,8	742	608	<0,78	3,5	12,2	0,058	5,2	4,8
27.06.2022	11:00	Z1	1		L		7,65	20,3	6,4	115	19,8	37,0	33,0	790	562	1,1	6,4	14,9	0,066	9,9	9,1
18.08.2022	11:00	Z1	1		L		7,67	22,4	5,7	72,0	5,5	28,7	27,8	828	592	1,7	13,4	19,1	0,24	19,7	19,0
06.09.2022	11:00	Z1	1		L		7,91	21,8	9,3	81,6	17,5	28,0	26,7	816	734	18,8	0,85	27,7	0,39	3,0	2,9
25.10.2022	11:00	Z1	7		L		8,12	15,4	6,7	25,0	2,6	<10,0	<10,0	798	678	1,8	1,7	9,3	0,057	1,7	1,6
Minimum							7,17	6,0	1,9	25,0	2,6	<10,0	<10,0	742	562	<0,78	0,85	9,3	0,057	1,7	1,6
Maximum							8,12	22,4	9,3	173	19,8	52,4	50,8	932	734	18,8	69,0	73,2	0,39	19,7	19,0
Priemer A							7,72	15,4	6,2	86,1	11,0	30,4	28,9	818	628	4,3	15,8	26,1	0,15	8,0	7,5
Počet stanovení						0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Štandardná odchýlka							0,32	7,6	2,4	52,3	6,8	13,9	13,2	63,3	65	7,1	26,4	24,0	0,14	6,5	6,3

Typ vzorky: Z1 = kvalifikovaná bodová (zlievaná 2hod.)Počasie: 1 = slnečno (bez zrážok), = mráz, = mrholenie, 7 = oblačno, = sneženie