VYPÚŠŤANIE ODPADOVÝCH VÔD Z ČOV ŠAROVCE DO TOKU HRON

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Levice vypustila do toku Hron z ČOV Šarovce za obdobie : rok 2022 odpadové vody v množstve **1 214 m³** odpadových vôd.
Kvalita vypúšťaných odpadových vôd bola v súlade s:

rozhodnutím č. **OU-LV-OSZP-2014/007112-VOD/CH** zo dňa **28.7.2014**, v ktorom sú povolené nasledovné hodnoty zbytkového znečistenia a prietočného množstva:

Q_p = 0,46 l/s = 40 m^3/deň = 14 600 m^3/rok
Q_{max} = 2,0 l/s

Ukazovateľ	Prípustný stupeň znečistenia		
	mg/l		t/rok
	p	**m**	
$CHSK_{Cr}$	135	170	1,97
BSK_5	30	60	0,44
NL_{105}	30	60	0,44
$N\text{-}NH_4$	20	40	0,29
	$30^{(Z1)}$	$40^{(Z1)}$	0,44

Prehľad zbytkovej koncentrácie znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách je uvedený v prílohe.

V Leviciach, dňa: 19.01.2023